

Лут Анна
Геннадьевна

Подписано цифровой
подписью: Лут Анна
Геннадьевна
Дата: 2021.01.27
15:44:42 +05'00'

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09)
**Управление надзорной деятельности и PR Главного управления МЧС России по
Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)
**Отдел надзорной деятельности и PR муниципального образования
«город Екатеринбург»**
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и PR (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и PR
МО «город Екатеринбург» УНД и PR
Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otdel005@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 300/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Детский сад №458*
ОГРН 1026602959305, ИНН 6659047731.
Заведующей МБДОУ – Детский сад №458
Лут Анне Геннадьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственника, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова
О.А. № 300 от «25» февраля 2019 года.*

(наименование органа ГПН)

*ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 час.00 мин. по 12 час.00 мин 18.03.2019г., с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин
27.03.2019г., с 09 час.00 мин. по 10 час.00 мин 29.03.2019г., проведена плановая проверка
помещений и территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – Детский сад №458 расположенного по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Техническая,29 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и PR (по
Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и PR муниципального образования «город
Екатеринбург» УНД и PR ГУ МЧС России по Свердловской области Государственным
инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору) капитаном внутренней службы
Артамоновой Татьяной Анатольевной.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – Детский сад №458 Лут Анной Геннадьевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Второй эвакуационный выход со второго этажа детского сада не выполнен в соответствии с требованиями норм.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 33., СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9, п.6.12*, п.6.13*, п.6.14, п.6.15. п.6.12 (не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1., предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.) п.6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф.2.2; Ф3; Ф4; (Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б).	23.03.2020 г.	
2.	<i>В помещениях дошкольного образовательного учреждения допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытия полов с неустановленным классом пожарной опасности</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и	23.03.2020 г.	

	<p>(линолеум-группы №1,3, музыкальный зал, ламинат - группа №6 Сертификат не предоставлен.</p>	<p>объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3 (В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2);</p>		
3.	<p>Не предоставлена проектная документация на здание детского сада (Ф1.1), в связи с чем невозможно установить расчётное количество мест, а также соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам, и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 33; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 80 п. 3, Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 55.24 п. 5 (Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями <u>технических регламентов</u>, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов); ФЗ №123 ст. 80 п.3 (При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объёмно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений); Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 33 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по</p>	23.03.2020 г.	

		наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
4.	Деревянные стропила и обрешетку чердачных покрытий не подвергнуты повторно огнезащитной обработке.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 21 (В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений); СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке).	23.03.2020 г.	
5.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) не обозначено соответствующими указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 55.,ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.4.3 п. 55 Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	23.03.2020 г.	
6.	Система противопожарной защиты смонтирована в 2007 году (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре) данная система не соответствует действующим в РФ нормам и правилам (согласно данным паспортов заводов изготовителей на установленное оборудование систем противопожарной защиты, срок службы	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.61 п 63; П.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. П.63 Руководитель организации обеспечивает в	23.03.2020 г.	

	составляет не более 10 лет). (акт проверки ООО «Защита-93» от 20.03.2019г.)	соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.		
7.	Отсутствует расчет по категориям взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для всех складских и производственных помещений. Расчет не предоставлен склад литер Б.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	23.03.2020 г.	
8.	Не обеспечено исправное содержание проездов и подъездов к зданию детского сада со стороны ул. Миномётчиков	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.75 . Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч.1 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники	23.03.2020 г.	

		<p>на этажи и на кровлю зданий и сооружений;3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)
« 29 » 03 2019 г.

Государственный инспектор города Екатеринбурга
по пожарному надзору Т.А. Артамонова
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

Зубов
(подпись)
« 29 » марта 20 19 г.

Завидуновский Зубов АГ
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Лут Анна Геннадьевна

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022